

Warszawa, dnia 19.08.2022 r.

Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentacji  
Mirostaw Łuba  
e-mail [Miroslaw.Luba@telkol.pl](mailto:Miroslaw.Luba@telkol.pl)  
tel. 501 129 783  
PKP TELKOL Sp. z o.o.  
Region Warszawa  
ul. Szczęśliwicka 62  
02-353 Warszawa

Nr ref: RU101-504-425/2022

**GWK sp. z o.o.**  
ul. Gąbińska 9/75  
01-703 Warszawa

reprezentowana przez:  
Agnieszka Halicka

**Dotyczy:**

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego w Ząbkach

**Tytuł Projektu/zadania inwestycyjnego:**

„ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego w Ząbkach z odprowadzeniem wód deszczowych do rowu zlokalizowanego na terenie PKP ”

**Nazwa i adres Inwestora:**

Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki

**Nazwa i adres Wnioskodawcy:**

GWK sp. z o.o., ul. Gąbińska 9/75, 01-703 Warszawa

**Nazwisko reprezentanta Wnioskodawcy:**

Agnieszka Halicka

**Numer i data pisma Wnioskodawcy:**

Pismo nr 194.129.2022 z dnia 15.07.2022 r.



**Nazwa i adres obiektu budowlanego będącego przedmiotem uzgodnień**

Linia kolejowa numer 21, od km 6,292 do km 6,562

**Nazwa i adres Wykonawcy/Generalnego Wykonawcy (dalej „Wykonawca”)**

Brak danych

**Zakres uzgodnień:**

PKP TELKOL Sp. z o.o. w odpowiedzi na Państwa pismo nr 194.129.2022 z dnia 15.07.2022 r. dotyczące usytuowania kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu zaprojektowanych na działkach Urzędu Miasta Ząbki, a znajdujących się wzdłuż terenów kolejowych **uzgadnia z uwagą:**

W zakresie przedłożonego planu sytuacyjnego terenu z lokalizacją kanalizacji deszczowej wzdłuż linii kolejowej nr 21 znajduje się trasa kabla telekomunikacyjnego własności PKP TELKOL. Trasę kabla telekomunikacyjnego oznaczono kolorem pomarańczowym w rejonie kolizji z projektowaną kanalizacją. Kanalizacja deszczowa krzyżuje się z kablem pomiędzy studniami S9 a S8 na wysokości km 6,570 oraz jest w zbliżeniu do studni nr S9. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową kanalizacji należy zlokalizować trasę kabla telekomunikacyjnego w miejscach kolizyjnych w celu uniknięcia jego uszkodzenia. Planowane przejście przewiertem sterowanym nie naruszy struktury kabla jeśli zostaną uwzględnione normatywne odległości po między rurą osłonową, a kablem telekomunikacyjnym znajdującym się w ziemi na głębokości ok. 0,9 m. W rejonie wykopu otwartego pod studnię nr S9 należy zlokalizować trasę kabla poprzez przekop kontrolny w celu zminimalizowania uszkodzenia kabla. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL.

Załączniki:

- 1 egz. plan sytuacyjny
- 1 egz. profilu podłużny


Realizacja wszelkich czynności związanych z niniejszymi Uzgodnieniami odbywać się będzie na zasadach określonych przez PKP TELKOL w dokumencie **Warunki realizacji prac będących przedmiotem uzgodnień z PKP TELKOL** znajdujące się na stronie <https://telkol.pl/uzgodnienia/>, które stanowią integralną część niniejszych Uzgodnień.

Osoba odpowiedzialna za uzgodnienia po stronie PKP TELKOL:

Michał Kozłowski

e-mail: [Michal.Kozlowski@telkol.pl](mailto:Michal.Kozlowski@telkol.pl)

tel.: 519 032 056



PKP TELKOL sp. z o.o. • Szczyńska 62, 02-353 Warszawa • NIP 113-28-75-351  
REGON 147190587 • Nr KRS 0000504917 Sąd Rejonowy dla miasa st. Warszawy, w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • kapitał zakładowy 90 769 500,00 PLN.

Niniejszy dokument stanowi część dokumentacji projektowej, do której przestrzegania zobowiązani są wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w szczególności Wykonawcy, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy realizujący Projekt.

Powyższe uzgodnienie ważne do dnia 18.08.2024 r.

STANOWISKO DS. UZGADNIANIA  
DOKUMENTACJI

19 SIE. 2022

  
Sylwester Pecka

(Data i podpis osoby upoważnionej)

---

#### Załączniki:

Załącznik Nr 1 - 1 egz. planu sytuacyjnego

Załącznik Nr 2 - 1 egz. profilu podłużnego



Świadczenie  
Bezpieczeństwa  
Przemysłowego



Certyfikat Ministerstwa  
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji

PKP TELKOL sp. z o.o. • Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa • NIP 113-28-75-351  
REGON 147190587 • Nr KRS 0000504917 Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • kapitał zakładowy 90 769 500,00 PLN.